

2024 YILI
PLASTİK KABLO BAĞI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri ve adetleri belirtilen plastik kablo bağları satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Kablo bağları naylon 6.6 malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- 2.2. Kablo bağına ait UL sertifikası teklifle birlikte sunulacaktır. Sertifika üzerinde teklif edilen ürüne ait katalog numarası ve bu numaraya karşılık flame rating (yanıcılık değeri) görülecek ve sınıfı en az V-2 olacaktır. Ürünler sertifika üzerinde işaretlenecektir.
- 2.3. Kopmaya karşı dayanıklı özellikte olacaktır.
- 2.4. Kablo bağları 100'er adetlik paketlerde olacaktır.
- 2.5. Paketler üzerinde ürünün Kablo bağına ait UL veya sertifikası teklifle birlikte sunulacaktır. Sertifika üzerinde teklif edilen ürüne ait katalog numarası ve bu numaraya karşılık flame rating (yanıcılık değeri) görülecek ve sınıfı en az V-2 olacaktır. Ürünler sertifika üzerinde işaretlenecektir.
- 2.6. cinsi, adedi ve üretim yılı etiketlenecektir.
- 2.7. Kablo bağları (uzunluk x en) ebatları: uzunluk için $\pm\%5$, en için $\pm\%3$ ebadı sağlayacak şekilde olabilecektir.
- 2.8. Yağ, baz ve klorlu çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır.
- 2.9. Aşınmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 2.10. Kablo bağlarının açılma mukavemeti en az tablodaki gibi olacaktır. Açılma Mukavemeti testi için firmalar en az 5'er adet numuneyi teklifleri ile birlikte verecektir. Tekliflerin değerlendirmesinde test sonuçları göz önünde bulundurulacak, aynı zamanda kabul işlemleri için teslim edilen partiden alınan numuneler ayrıca test edilecektir. Test işlemleri Kurumumuz Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

Sıra No	Malzeme Adı	Açılma Mukavemeti (kg)
1	Plastik Kablo Bağı 300x7,6mm	50
2	Plastik Kablo Bağı 200x2,4mm	7
3	Plastik Kablo Bağı 1000x12,5mm	110
4	Plastik Kablo Bağı 100x2,5mm	7
5	Plastik Kablo Bağı 370x3,5mm	17
6	Plastik Kablo Bağı 790x9mm	55

3. GENEL HÜKÜMLER

- 3.1. Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.
- 3.2. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.
- 3.3. Kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teklif kalemin tamamını kapsayacak şekilde verilecektir.
- 3.4. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ihtiyaç birimleri personellerince yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

- 3.5. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.
- 3.6. Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı'na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir.
- 3.7. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 003 4586
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK	KARAEMLAS	859 006 4265
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN	BARTIN	815 003 4595

4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

- 4.1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 120 (Yüz yirmi) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
- 4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Malzeme Adı	Miktar	İhtiyaç Birimi
1	Plastik Kablo Bağı 300x7,6mm	24.000 Adet	Kozlu TİM (4.000 Adet) Üzülmez TİM (20.000 Adet)
2	Plastik Kablo Bağı 200x2,4mm	19.000 Adet	Amasra TİM (7.000 Adet) Üzülmez TİM (10.000 Adet) Kozlu TİM (2.000 Adet)
3	Plastik Kablo Bağı 1000x12,5mm	90.000 Adet	Üzülmez TİM (60.000 Adet) Kozlu TİM (20.000 Adet) Armutçuk TİM (10.000 Adet)
4	Plastik Kablo Bağı 100x2,5mm	16.500 Adet	Armutçuk TİM (500 Adet) Üzülmez TİM (15.000 Adet) Kozlu TİM (1.000 Adet)
5	Plastik Kablo Bağı 370x3,5mm	9.000 Adet	Kozlu TİM (1.000 Adet) Amasra TİM (8.000 Adet)
6	Plastik Kablo Bağı 790x9mm	75.000 Adet	Kozlu TİM (25.000 Adet) Üzülmez TİM (50.000 Adet)

	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
MUAYENE İSTEK FORMU	
Firma Adı	
Sipariş Numarası	
Teslim Edilen Malzeme	
Teslim Tarihi	
AÇIKLAMALAR	
<p style="text-align: center;">Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.</p> <p style="text-align: center;">(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)</p>	
FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe)	
Firma ilgili kişi telefonu	
Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.	