

**DÜZELTME (ZEYİLNAME) İLANI**  
**TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**(Satınalma Dairesi Başkanlığı)**

**EKSPROOF ELEKTRİK MOTORLARI İHALESİ**

İhale Adı	: Eksproof Elektrik Motorları
Kurum	: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Telefon-Faks	: 0 372 662 10 00/ 0 372 662 10 20
İhale Kayıt No	: 2024/1188465
İhale Türü	: Kurum Yönetmeliği, madde 17 kapsamında Açık İhale Usulü
İhalenin Yeri	: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 Zonguldak
Düzeltilme konu gazete	: Resmi Gazete
Düzeltilmeye konu ilan tarihi	: 16.09.2024 tarihli ve 32664 sayılı Resmi Gazete'nin 102-105. Sayfaları arasında.
Yenilenen İhale Tarihi	: <b>04/11/2024 Pazartesi günü Saat 15:00</b>
Zeyilname Konusu	: İhale tarihi değişimi ve aşağıda ayrıntılı yer alan ihale dokümanı maddeleri düzeltilmiştir.

**21/10/2024** tarihinde yapılacak olan **2444027** dosya **Eksproof Elektrik Motorları** ihalesine ait İdari ve Teknik şartname maddeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiş ve ihale tarihi **04/11/2024 Pazartesi gününe ertelenmiştir.**

Tekliflerin hazırlanmasında ihale tarihi ve aşağıda güncellenen şartname maddeleri dikkate alınması gerekmektedir.

**Teknik şartname 3.1 Maddesi;**

**Mevcut hali:**

**3.1.** Teklif edilecek elektrik motorları için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve sunulduğu tarih itibarıyla geçerli;

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Declaration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

**Zeyilname ile değiştirilecek hali:**

**3.1.** Teklif edilecek elektrik motorları için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve sunulduğu tarih itibarıyla geçerli;

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Declaration of Conformity) sertifikaları verilecektir.

Sertifikalar, teklifle birlikte verilebileceği gibi malzemelerin tesliminde de sunulabilecektir. Teslimat sonrasında sertifikaların uygunluğunun İdare tarafından teyidi ile montaj ve devreye alma işlemleri yapılacak, uygun olmaması halinde malzemeler Yükleniciye iade edilecektir. İdari şartnamemizin 13.2. maddesinde yer alan ihale dokümanında değişiklik yapılması hükmüne istinaden teknik şartnamede yapılan değişiklik firmalara duyurulur.

**Teknik şartname 3.4 Maddesi;**

**Mevcut hali:**

**3.4.** Elektrik motorları Müessesede ilgili ünitelerde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

### **Zeyilname ile deęiřtirilecek hali**

**3.4.** Elektrik motorlarının montajı Yüklenci uzman personeli süpervizörlüğünde İdare personeli tarafından yapılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteęinde bulunacaktır.

### **Teknik Şartname 3.5. maddesi:**

#### **Mevcut hali:**

**3.5.** Yüklenci tarafından elektrik motorlarının bakım ve onarımı konularında ilgili personele (her bir kalem için en az 5 kiři) 2 gün süre ile eğitim verilecektir.

### **Zeyilname ile deęiřtirilecek hali:**

**3.5.** Yüklenci tarafından elektrik motorlarının montajı sırasında ilgili personele montaj, bakım ve onarım konularında eğitim verilecektir.

### **Teknik Şartname 3.8. maddesi:**

#### **Mevcut hali:**

**3.8.** Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenci firma tarafından giderilecektir. Arızalı elektrik motorunun firma servis merkezinde onarılmasının gerektięi durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır. Bu durumda arıza bir ay içerisinde giderilmiş olacaktır. Bir (1) ayı aşan tamir işlemlerinde, yüklenci firma, tamir işlemi gerçekleşinceye kadar ilgili birime aynı özelliklerde çalışır vaziyette yedek elektrik motoru tahsis edecektir.

### **Zeyilname ile deęiřtirilecek hali:**

**3.8.** Garanti süresi içerisinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza yüklenci firma tarafından giderilecektir. Arızalı elektrik motorunun firma servis merkezinde onarılmasının gerektięi durumlarda, oluşabilecek her türlü masraf (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) firma tarafından karşılanacaktır. Bu durumda arıza en kısa sürede giderilmiş olacaktır. Ünitelerin kullanılmadığı süre garanti süresine eklenecektir.

### **İdari Şartname 7.4.1 maddesi:**

#### **Mevcut hali:**

**7.4.1.** Teklif edilecek elektrik motorları için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluęunu gösteren ve sunulduęu tarih itibariyle geçerli;

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

### **Zeyilname ile deęiřtirilecek hali:**

**7.4.1.** Teklif edilecek elektrik motorları için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluęunu gösteren ve sunulduęu tarih itibariyle geçerli;

- Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi) ve,

- AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir.

Sertifikalar, teklifle birlikte verilebileceęi gibi malzemelerin tesliminde de sunulabilecektir. Teslimat sonrasında sertifikaların uygunluęunun İdare tarafından teyidi ile montaj ve devreye alma işlemleri yapılacak, uygun olmaması halinde malzemeler Yüklenciye iade edilecektir.

**İdari şartnamemizin 14.2. maddesinde yer alan ihale dokümanında deęişiklik yapılması hükmüne istinaden teknik şartnamede yapılan deęişiklik firmalara duyurulur.**